

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA – STAVEBNÍ ÚŘAD

588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

Č.j.: BATE 206/2011 Zn. sp.: BATE 2301/2010
úřední hodiny: PO, ST 8:00 - 17:00; PÁ 8:00 - 11:00

Batelov dne 14.2.2011

Stavebník:

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice – IČ 28085400

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Úřad městyse Batelova – stavební úřad obdržel dne 24.11.2010 žádost stavebníka: obchodní společnost E.ON Distribuce, a.s., sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice v zastoupení na základě plné moci obchodní firmou: Západomoravská elektromontážní společnost, s.r.o., sídlem Sadová 1, 674 01 Třebíč (IČ 43371833) o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o vydání stavebního povolení na energetickou stavbu pod názvem: "**Dolní Cerekev, obnova TS obec III, kabel NN**" na pozemcích parc. č. 98/4, 99/2, 99/3, 112/3, 126/1, 128/3, 3389, 3669/1, 2669/2, 3682/2, 3697/6, 3697/7, 3698/8, 3697/9, 3698/2, 3747, st. 114, st. 115, st. 116, st. 119, st. 120, st. 121, st. 128, st. 129, st. 130, st. 131, st. 132, st. 133, st. 134, st. 135, st. 136/1, st. 137, st. 138, st. 139, st. 140, st. 141, st. 142, st. 143, st. 144, st. 145, st. 187, st. 188, st. 189, st. 190, st. 191, st. 192, st. 193, st. 194, st. 195, st. 263, st. 460, dle PK 97/9, dle PK 3352, dle PK 3356, dle PK 3357, dle PK 3361, vše v kat. úz. Dolní Cerekev, obec Dolní Cerekev.

Na základě projednání žádosti ve spojeném územním a stavebním řízení Úřad městyse Batelova jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal záměr stavebníka podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

pod názvem: "**Dolní Cerekev, obnova TS obec III, kabel NN**"

na pozemcích parc. č. 98/4, 99/2, 99/3, 112/3, 126/1, 128/3, 3389, 3669/1, 2669/2, 3682/2, 3697/6, 3697/7, 3698/8, 3697/9, 3698/2, 3747, st. 114, st. 115, st. 116, st. 119, st. 120, st. 121, st. 128, st. 129, st. 130, st. 131, st. 132, st. 133, st. 134, st. 135, st. 136/1, st. 137, st. 138, st. 139, st. 140, st. 141, st. 142, st. 143, st. 144, st. 145, st. 187, st. 188, st. 189, st. 190, st. 191, st. 192, st. 193, st. 194, st. 195, st. 263, st. 460, dle PK 97/9, dle PK 3352, dle PK 3356, dle PK 3357, dle PK 3361, vše v kat. úz. Dolní Cerekev, obec Dolní Cerekev.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 98/4, 99/2, 99/3, 112/3, 126/1, 128/3, 3389, 3669/1, 2669/2, 3682/2, 3697/6, 3697/7, 3698/8, 3697/9, 3698/2, 3747, st. 114, st. 115, st. 116, st. 119, st. 120, st. 121, st. 128, st. 129, st. 130, st. 131, st. 132, st. 133, st. 134, st. 135, st. 136/1, st. 137, st. 138, st. 139, st. 140, st. 141, st. 142, st. 143, st. 144, st. 145, st. 187, st. 188, st. 189, st. 190, st. 191, st. 192, st. 193, st. 194, st. 195, st. 263, st. 460, dle PK 97/9, dle PK 3352, dle PK 3356, dle PK 3357, dle PK 3361, vše v kat. úz. Dolní Cerekev, obec Dolní Cerekev.

2. Stavba obsahuje:
 - **Výstavba nové sloupové transformační stanice blíže k obci jako náhrada za nevyhovující TS na zkorodovaném příhradovém stožáru.**
 - **Nová trafostanice bude připojena novým odbočným vedením VN, které bude odbočovat v podpěrném bodě č. 12.**
 - **Stávající venkovní vedení NN v ulici 'Batelovská' a v ulici podél hřbitova bude nahrazeno novým kabelovým vedením NN. Součástí výstavby kabelového vedení bude umístění nových přípojkových skříní do jednotlivých objektů z důvodu připojení k elektrické energii.**
3. Energetickou stavbou budou dotčeny stávající inženýrské sítě, jedná se o sdělovací vedení společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., plynovodní vedení a zařízení společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. a veřejný vodovod a kanalizaci Městyse Dolní Cerekev.
4. Případné změny trasy musí být znovu se všemi správci inženýrských sítí projednány a odsouhlaseny.
5. Příčné přechody a souběhy silnic II/639 a III/0393 budou provedeny v souladu s podmínkami správce dotčených silnic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o. ve vyjádření vydaném dne 28.6.2010 zn.: 004479/10 a s podmínkami rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy – odboru dopravy vydaného dne 25.8.2010 pod čj.: MMJ/OD/11598/2010-2 99508/2010/MMJ.
6. Při dotčení veřejných prostranství a chodníků ve vlastnictví Městyse Dolní Cerekev budou podrženy podmínky prostorové úpravy vedení technického vybavení dle ČSN 73 6005, pokládka bude koordinována se správcem veřejného vodovodu a kanalizace a po dokončení stavby budou veřejná prostranství a chodníky uvedeny do původního stavu.
7. Upozorňujeme na povinnost investora vyplývající z ustanovení zákona č. 20/187 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů vyžádat si stanovisko příslušného archeologického pracoviště, zda se stavba nenachází v území s archeologickými nálezy. Na požádání vydává stanovisko ÚAPP Brno nebo jeho oprávněný zástupce, např. Muzeum vysočiny Jihlava. V průběhu hloubení výkopů je třeba zajistit archeologický dohled spojený s dokumentací a vzorkováním řezů. Tyto archeologické práce budou zajištěny uzavřením smlouvy o dílo, a to min. jeden měsíc před započatím výkopových prací. Současně upozorňujeme na oznamovací povinnost případného archeologického nálezu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

nebyly podány žádné námítky.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v jeho úplném znění (dále jen „správní řád“):

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice – IČ 28085400.

II.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

pod názvem: "**Dolní Cerekev, obnova TS obec III, kabel NN**"

na pozemcích parc. č. 98/4, 99/2, 99/3, 112/3, 126/1, 128/3, 3389, 3669/1, 2669/2, 3682/2, 3697/6, 3697/7, 3698/8, 3697/9, 3698/2, 3747, st. 114, st. 115, st. 116, st. 119, st. 120, st. 121, st. 128, st. 129, st. 130, st. 131, st. 132, st. 133, st. 134, st. 135, st. 136/1, st. 137, st. 138, st. 139, st. 140, st. 141, st. 142, st. 143, st. 144, st. 145, st. 187, st. 188, st. 189, st. 190, st. 191, st. 192, st. 193, st. 194, st. 195, st. 263, st. 460, dle PK 97/9, dle PK 3352, dle PK 3356, dle PK 3357, dle PK 3361, vše v kat. úz. Dolní Cerekev, obec Dolní Cerekev

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Tomica, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb - ČKAIT 1400323, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
4. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 22 hodin do 6 hodin.
5. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
6. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
7. Při činnostech v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a při křížení a souběhu nového vedení a stávajících sítí bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení.“
8. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výkres geometrického zaměření nově budované inženýrské sítě a doklady o vytýčení stavby.
9. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
11. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
12. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník.
13. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění lokality, zejména ropnými látkami z mechanizačních prostředků a nesmí být ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě.
14. Příčné přechody a souběhy silnic II/639 a III/0393 budou provedeny v souladu s podmínkami rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy – odboru dopravy vydaného dne 25.8.2010 pod čj.: MMJ/OD/11598/2010-2 99508/2010/MMJ.

15. Stavba se dotýká silnic II/639 a III/0393. Budou dodrženy podmínky majetkového správce dotčených silnic - Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o. stanovené ve vyjádření ze dne 28.6.2010 zn.: 004479/10:
- **Příčné přechody** silnic budou provedeny **protlakem**, kabely budou uloženy v chráničkách, jejichž krytí musí být **min. 1,20 m** k niveletě osy vozovky. Délka chrániček musí být taková, aby jejich konce zasahovaly zcela mimo těleso silnice tj.:
min. 0,60 m za vnější hranu silničního příkopu v místech s příkopem
min. 1,0 m od vnější hrany živičné vozovky v místech bez příkopu
za zvýšeným obrubníkem v místech se souběžným chodníkem.
 - **Startovací a cílové jámy** nesmí zasahovat do tělesa silnice, tj. jejich okraje budou:
min. 0,60 m za vnější hranu silničního příkopu v místech s příkopem
min. 1,0 m od vnější hrany živičné vozovky v místech bez příkopu
za zvýšeným obrubníkem v místech se souběžným chodníkem.
 - **Požadujeme**, aby investor stavby před zahájením řízení o povolení stavby uzavřel **smlouvu** o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s krajem Vysočina. O uzavření smlouvy požádejte Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový ing. Brázdilová 564602 282 - předložte žádost, snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu dotčení majetku kraje a kopii vyjádření správce silnice.
 - **Požadujeme**, aby investor stavby před zahájením prací **oznámil správci silnice termín zahájení a ukončení stavby**.
 - **Případné změny** rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi **předem projednat**.
 - **Práce v silničním tělese** a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět **pouze** v období **od 1. dubna do 15. října** kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
 - **Po dokončení stavby** předá investor správci silnic **dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL s vyznačením věcného břemene**. Výkresová dokumentace musí mj. obsahovat **kóty krytí** zařízení umístěných v silničním tělese.
16. Budou dodrženy požadavky Městyse Dolní Cerekev stanovené ve vyjádření ze dne 11.9.2010 pod čj.: 500/10:
- Dodržení podmínek prostorové úpravy vedení technického vybavení dle ČSN 73 6005
 - Při realizaci pokládky kabelů NN koordinovat prostřednictvím správce veřejného vodovodu a kanalizace činnosti při zemních pracech
 - Po dokončení akce uvést dotčená veřejná prostranství a chodníky do původního stavu.
17. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení stanovené ve vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s. ze dne 17.6.2010 pod zn.: 1915/10/114:
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
- a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dni před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

- f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede při slušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- n) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Podmínky JMP, a.s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:

SOUBĚH (dle ČSN 736005):

NTL plynovody (0 - 0,05) bar:

do 1 kV = 0,4 m

do 10 kV = 0,4 m

do 35 kV = 0,4 m

do 220 kV = 0,4 m

STL plynovody (0,05 - 4) bar

do 1 kV = 0,6 m

do 10 kV = 0,6 m

do 35 kV = 0,6 m

do 220 kV = 0,6 m

VTL plynovody (4 - 40) bar

do 1 kV = 4 m

do 10 kV = 4 m

do 35 kV = 4 m

do 220 kV = 4 m

V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119), ke kterému žádáme být přizváni.

18. V zájmovém území stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

Budou dodrženy podmínky ochrany SEK stanovené ve vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 27.7.2010 pod čj.: 91569/10:

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od

krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanických prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit pas. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit pas a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od pas prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat pas ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas pas.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s pas způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na stavbě NVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pas v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s pas jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit pas. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat pas a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat pas a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat pas, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od pas vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat pas za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat pas za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejspíše ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrstů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
19. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb· zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisu o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).
20. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky a konstrukce, které odpovídají požadavkům citovaného ustanovení.
21. Majitelé stavbou dotčených nemovitostí budou dostatečně včas informováni o průběhu prací a případně omezení svých nemovitostí, které budou provedeny v co nejkratším termínu.
22. Povrchy všech dotčených objektů a pozemků budou uvedeny do původního stavu a předány příslušným majitelům či správcům, dle jejich požadavků.
23. Stavba bude dokončena do 31.12.2011.
24. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
25. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek.

Budou splněny podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:

a) Ve stanovisku odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy - orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství ze dne 28.7.2010 pod čj. MMJ/OŽP/6435/2010 86 885/2010/MMJ:

- Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce podnikající, je povinen dodržovat všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.

b) V souhlasu odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy – orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu vedení trasy kabelu NN po pozemcích, které jsou součástí ZPF ze dne 25.6.2010 pod čj.: 75218/2010/MMJ MMJ/OŽP/5268/2010 23T/10-201.8-StrB:

Stavba se dotkne pozemků p. č. 98/4, 99/2, 112/3, 126/1 a 128/3 v druhu pozemku zahrada a p. č. 3389, 3347/1 v druhu pozemku orná půda (dle PK 3352, 3356, 3357, 3361).

Podmínky souhlasu:

Investor musí z hlediska ochrany zemědělské půdy dbát, aby dle ustanov. § 4 a § 8 zákona o ochraně ZPF, v platném znění (dále jen "zákon") zejména:

- projednat včas provádění prací se všemi vlastníky, popřípadě nájemci dotčených pozemků náležejících do ZPF. Neprojednané provádění prací by mohlo v konečném důsledku vést k tomu, že vlastníkově nebo nájemci bude znemožněno hospodaření v souladu s § 3 odst. 1 zákona,
- provádět všechny práce především v době vegetačního klidu tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, odnímat jen nejnútnejší plochu ZPF, co nejméně narušovat jeho organizaci, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských komunikací,
- zajistit na vlastní náklady řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy v i:řice pracovního pruhu s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Skrývka bude řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizování,
- v případě poškození vložených investic do půdy zajistit na vlastní náklady jejich opravu
- při provádění stavby učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt
- po ukončení zemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavu dle evidence katastru nemovitostí (orná půda, trvalý travní porost)

Souhlas platí pouze v tomto rozsahu, o případnou změnu trasy je investor povinen žádat věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů. Pokud by si výstavba podzemního vedení vyžádala odnětí pozemků ze ZPF na dobu delší než jeden rok včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací dle ustanov. § 8 odst. 3 cit. zák. **p o v i n e n** vyžádat si k tomuto odnětí souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF.

Z tohoto důvodu **oznámí** zdejšímu odboru zahájení a ukončení prací včetně uvedení pozemků do původního stavu (tel. 567167715).

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

E.ON Distribuce, a.s. (IČ 28085400), F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II. (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I. (vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění

Dne 24.11.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Usnesením poznamenaným do spisu byla obě řízení z moci úřední spojena, neboť podmínky v území jsou jednoznačné.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Stavební úřad opatřením ze dne 16.12.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání s ohledáním na místě na den 24.1.2011 konané v kanceláři stavebního úřadu Úřadu městyse Batelova, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad Úřadu městyse Batelova v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Odůvodnění výroku I.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Žadatel prokázal, že má k pozemkům, na nichž se uvedená stavba umísťuje, právo odpovídající věcnému břemenu, které mu dovoluje tento pozemek pro daný účel využít. V řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumáno, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle citovaného ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší, vedle žadatele, na jehož území má být požadovaný záměr uskutečněn, i vlastníkům sousedních pozemků. Vlastnická anebo jiná věcná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být dle názoru stavebního úřadu tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven takto:

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/16, České Budějovice, Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, Helena Kecová, Vlkančice 25, Kostelec nad Černými lesy, Marie Šedivá, Tyršova 286/25, Soběslav, Radomil Šklár, Bezděkova 105, Soběslav, Tomáš Bušta, Dolní Cerekev 278, Lenka Buštová, Dolní Cerekev 278, Stanislav Novák, Dolní Cerekev 167, Marie Nováková, Dolní Cerekev 167, Radek Mareš, Dolní Cerekev 283, Jiří Mareš, Dolní Cerekev 209, Jaroslava Jahodová, Dolní Cerekev 181, Marie Březinová, Dolní Cerekev 188, Miroslav Novák, Dolní Cerekev 167, Otakar Doležal, Dolní Cerekev 266, Milada Honzová, Dolní Cerekev 28, Jaroslava Dadučová, Dolní Cerekev 2, Pavel Černý, Seifertova 1819/51, Jihlava, Martina Černá, Seifertova 1819/51, Jihlava, Stanislav Bína, Dolní Cerekev 134, Zdeňka Bínová, Dolní Cerekev 134, Josef Neubauer, Machkova 1643/4, Praha, Karel Procházka, Havlíčkova 2733/95, Jihlava, Ing. Karel Angelis, Dolní Cerekev 144, MUDr. Marie Angelisová, Palackého 335/35, Třešť, Pavel Němec, Dolní Cerekev 12, Marie Němcová, Dolní Cerekev 12, Jiří Zabloudil, Kainarova 4745, Jihlava, Marie Zabloudilová, Dolní Cerekev 13, Luboš Brabenec, Dolní Cerekev 252, Marie Brabencová, Dolní Cerekev 252, Jaroslav Rokos, Dolní Cerekev 232, Jiří Král, Dolní Cerekev 184, Dana Králová, Dolní Cerekev 184, Jana Hájková, Rohozná 164, Marie Horní,

Kostelec 92, Hana Zahradníková, U Hřbitova 1121, Polná, Karel Bečvář, Kroupova 3017, Praha, František Procházka, Dolní Cerekev 165, Eliška Procházková, Dolní Cerekev 165, Milan Svoboda, Dolní Cerekev 130, Bohumila Svobodová, Dolní Cerekev 130, Milan Koníř, Dolní Cerekev 121, Milada Konířová, Dolní Cerekev 121, Anežka Vondráčková, Dolní Cerekev 235, Marie Vondráčková, Dolní Cerekev 117, Bc. Věra Cejnková, Za Hospodou 416, Brtnice, Vít Chmelař, Dolní Cerekev 115, Stanislava Chmelařová, Dolní Cerekev 115, Viktor Tichánek, Dolní Cerekev 247, Ivana Urbanová, Dolní Cerekev 247, Antonín Volavka, Dolní Cerekev 98, Eva Volavková, Dolní Cerekev 98, JUDr. Marcela Vymlátílová, Přetlucká 2330/31, Praha, Jaroslav Kalej, Dolní Cerekev 100, Olga Kalejová, Dolní Cerekev 100, Václav Krejčí, Dolní Cerekev 101, Bohumil Doležal, Dolní Cerekev 102, Ing. Zdeněk Hruška, Dělnická 1035, Vrchlabí, MUDr. Eva Hrušková, Dělnická 1035, Vrchlabí, Martin Reiterman, Rantířov 31, Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, Jihlava v řízení zastoupený: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1/499, Brno, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, František Havel, Dolní Cerekev 81.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 85 stavebního zákona.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvodnění výroku II.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Seznam všech účastníků řízení:

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/16, České Budějovice, Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, Helena Kecová, Vlkančice 25, Kostelec nad Černými lesy, Marie Šedivá, Tyršova 286/25, Soběslav, Radomil Šklár, Bezděkova 105, Soběslav, Tomáš Bušta, Dolní Cerekev 278, Lenka Buštová, Dolní Cerekev 278, Stanislav Novák, Dolní Cerekev 167, Marie Nováková, Dolní Cerekev 167, Radek Mareš, Dolní Cerekev 283, Jiří Mareš, Dolní Cerekev 209, Jaroslava Jahodová, Dolní Cerekev 181, Marie Březinová, Dolní Cerekev 188, Miroslav Novák, Dolní Cerekev 167, Otakar Doležal, Dolní Cerekev 266, Milada Honzová, Dolní Cerekev 28, Jaroslava Dadučová, Dolní Cerekev 2, Pavel Černý, Seifertova 1819/51, Jihlava, Martina Černá, Seifertova 1819/51, Jihlava, Stanislav Bína, Dolní Cerekev 134, Zdeňka Bínová, Dolní Cerekev 134, Josef Neubauer, Machkova 1643/4, Praha, Karel Procházka, Havlíčkova 2733/95, Jihlava, Ing. Karel Angelis, Dolní Cerekev 144, MUDr. Marie Angelisová, Palackého 335/35, Třešť, Pavel Němec, Dolní Cerekev 12, Marie Němcová, Dolní Cerekev 12, Jiří Zabloudil, Kainarova 4745, Jihlava, Marie Zabloudilová, Dolní Cerekev 13, Luboš Brabenec, Dolní Cerekev 252, Marie Brabencová, Dolní Cerekev 252, Jaroslav Rokos, Dolní Cerekev 232, Jiří Král, Dolní Cerekev 184, Dana Králová, Dolní Cerekev 184, Jana Hájková, Rohozná 164, Marie Horní, Kostelec 92, Hana Zahradníková, U Hřbitova 1121, Polná, Karel Bečvář, Kroupova 3017, Praha, František Procházka, Dolní Cerekev 165, Eliška Procházková, Dolní Cerekev 165, Milan Svoboda, Dolní Cerekev 130, Bohumila Svobodová, Dolní Cerekev 130, Milan Koníř, Dolní Cerekev 121, Milada Konířová, Dolní Cerekev 121, Anežka Vondráčková, Dolní Cerekev 235, Marie Vondráčková, Dolní Cerekev 117, Bc. Věra Cejnková, Za Hospodou 416, Brtnice, Vít Chmelař, Dolní Cerekev 115,

Stanislava Chmelařová, Dolní Cerekev 115, Viktor Tichánek, Dolní Cerekev 247, Ivana Urbanová, Dolní Cerekev 247, Antonín Volavka, Dolní Cerekev 98, Eva Volavková, Dolní Cerekev 98, JUDr. Marcela Vymlátílová, Přetlucká 2330/31, Praha, Jaroslav Kalej, Dolní Cerekev 100, Olga Kalejová, Dolní Cerekev 100, Václav Krejčí, Dolní Cerekev 101, Bohumil Doležal, Dolní Cerekev 102, Ing. Zdeněk Hruška, Dělnická 1035, Vrchlabí, MUDr. Eva Hrušková, Dělnická 1035, Vrchlabí, Martin Reiterman, Rantířov 31, Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, Jihlava v řízení zastoupený: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1/499, Brno, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, František Havel, Dolní Cerekev 81.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Stavební úřad Batelov z ustanovení § 109 stavebního zákona.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení

Poučení k výroku I a II

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Otisk úředního razítka

Irena Hávová, v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. 15. den je posledním dnem oznámení:

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v jeho úplném znění.

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

Doručí se:**Účastníci územního řízení****Doručení jednotlivě**

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49 České Budějovice prostřednictvím zástupce:
Západomoravská elektromontážní společnost, s.r.o., sídlem Sadová 1, 674 01 Třebíč (IČ 43371833) - DS
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev - DS

Doručení veřejnou vyhláškou

Helena Kecová, Vlkančice 25, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Marie Šedivá, Tyršova 286/25, 392 01 Soběslav
Radomil Šklár, Bezděkova 105, 392 01 Soběslav
Tomáš Bušta, Dolní Cerekev 278, 588 45 Dolní Cerekev
Lenka Buštová, Dolní Cerekev 278, 588 45 Dolní Cerekev
Stanislav Novák, Dolní Cerekev 167, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Nováková, Dolní Cerekev 167, 588 45 Dolní Cerekev
Radek Mareš, Dolní Cerekev 283, 588 45 Dolní Cerekev
Jiří Mareš, Dolní Cerekev 209, 588 45 Dolní Cerekev
Jaroslava Jahodová, Dolní Cerekev 181, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Březinová, Dolní Cerekev 188, 588 45 Dolní Cerekev
Miroslav Novák, Dolní Cerekev 167, 588 45 Dolní Cerekev
Otakar Doležal, Dolní Cerekev 266, 588 45 Dolní Cerekev
Milada Honzová, Dolní Cerekev 28, 588 45 Dolní Cerekev
Jaroslava Dadučová, Dolní Cerekev 2, 588 45 Dolní Cerekev
Pavel Černý, Seifertova 1819/51, 586 01 Jihlava
Martina Černá, Seifertova 1819/51, 586 01 Jihlava
Stanislav Bína, Dolní Cerekev 134, 588 45 Dolní Cerekev
Zdeňka Bínová, Dolní Cerekev 134, 588 45 Dolní Cerekev
Josef Neubauer, Machkova 1643/4, 149 00 Praha 415
Karel Procházka, Havlíčkova 2733/95, 586 01 Jihlava 1
Ing. Karel Angelis, Dolní Cerekev 144, 588 45 Dolní Cerekev
MUDr. Marie Angelisová, Palackého 335/35, 589 01 Třešť
Pavel Němec, Dolní Cerekev 12, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Němcová, Dolní Cerekev 12, 588 45 Dolní Cerekev
Jiří Zabloudil, Kainarova 4745, 586 01 Jihlava
Marie Zabloudilová, Dolní Cerekev 13, 588 45 Dolní Cerekev
Luboš Brabenec, Dolní Cerekev 252, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Brabencová, Dolní Cerekev 252, 588 45 Dolní Cerekev
Jaroslav Rokos, Dolní Cerekev 232, 588 45 Dolní Cerekev
Jiří Král, Dolní Cerekev 184, 588 45 Dolní Cerekev
Dana Králová, Dolní Cerekev 184, 588 45 Dolní Cerekev
Jana Hájková, Rohozná 164, 588 44 Rohozná u Jihlavy
Marie Horní, Kostelec 92, 588 61 Kostelec u Jihlavy
Hana Zahradníková, U Hřbitova 1121, 588 13 Polná
Karel Bečvář, Kroupova 3017, 143 00 Praha 412
František Procházka, Dolní Cerekev 165, 588 45 Dolní Cerekev
Eliška Procházková, Dolní Cerekev 165, 588 45 Dolní Cerekev
Milan Svoboda, Dolní Cerekev 130, 588 45 Dolní Cerekev
Bohumila Svobodová, Dolní Cerekev 130, 588 45 Dolní Cerekev
Milan Koníř, Dolní Cerekev 121, 588 45 Dolní Cerekev
Milada Konířová, Dolní Cerekev 121, 588 45 Dolní Cerekev
Anežka Vondráčková, Dolní Cerekev 235, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Vondráčková, Dolní Cerekev 117, 588 45 Dolní Cerekev
Bc. Věra Cejnková, Za Hospodou 416, 588 32 Brtnice
Vít Chmelař, Dolní Cerekev 115, 588 45 Dolní Cerekev
Stanislava Chmelařová, Dolní Cerekev 115, 588 45 Dolní Cerekev
Viktor Tichánek, Dolní Cerekev 247, 588 45 Dolní Cerekev
Ivana Urbanová, Dolní Cerekev 247, 588 45 Dolní Cerekev
Antonín Volavka, Dolní Cerekev 98, 588 45 Dolní Cerekev

Eva Volavková, Dolní Cerekev 98, 588 45 Dolní Cerekev
JUDr. Marcela Vymlátilová, Přetlucká 2330/31, 108 00 Praha 108
Jaroslav Kalej, Dolní Cerekev 100, 588 45 Dolní Cerekev
Olga Kalejová, Dolní Cerekev 100, 588 45 Dolní Cerekev
Václav Krejčí, Dolní Cerekev 101, 588 45 Dolní Cerekev
Bohumil Doležal, Dolní Cerekev 102, 588 45 Dolní Cerekev
Ing. Zdeněk Hruška, Dělnická 1035, 543 01 Vrchlabí 1
MUDr. Eva Hrušková, Dělnická 1035, 543 01 Vrchlabí 1
Martin Reiterman, Rantířov 31, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava v řízení zastoupený:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
František Havel, Dolní Cerekev 81, 588 45 Dolní Cerekev

Účastníci stavebního řízení

Doručení jednotlivě

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49 České Budějovice prostřednictvím zástupce:
Západomoravská elektromontážní společnost, s.r.o., sídlem Sadová 1, 674 01 Třebíč (IČ 43371833) - DS

Doručení veřejnou vyhláškou

Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev
Helena Kecová, Vlkančice 25, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Marie Šedivá, Tyršova 286/25, 392 01 Soběslav
Radomil Šklár, Bezděkova 105, 392 01 Soběslav
Tomáš Bušta, Dolní Cerekev 278, 588 45 Dolní Cerekev
Lenka Buštová, Dolní Cerekev 278, 588 45 Dolní Cerekev
Stanislav Novák, Dolní Cerekev 167, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Nováková, Dolní Cerekev 167, 588 45 Dolní Cerekev
Radek Mareš, Dolní Cerekev 283, 588 45 Dolní Cerekev
Jiří Mareš, Dolní Cerekev 209, 588 45 Dolní Cerekev
Jaroslava Jahodová, Dolní Cerekev 181, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Březinová, Dolní Cerekev 188, 588 45 Dolní Cerekev
Miroslav Novák, Dolní Cerekev 167, 588 45 Dolní Cerekev
Otakar Doležal, Dolní Cerekev 266, 588 45 Dolní Cerekev
Milada Honzová, Dolní Cerekev 28, 588 45 Dolní Cerekev
Jaroslava Dadučová, Dolní Cerekev 2, 588 45 Dolní Cerekev
Pavel Černý, Seifertova 1819/51, 586 01 Jihlava
Martina Černá, Seifertova 1819/51, 586 01 Jihlava
Stanislav Bína, Dolní Cerekev 134, 588 45 Dolní Cerekev
Zdeňka Bínová, Dolní Cerekev 134, 588 45 Dolní Cerekev
Josef Neubauer, Machkova 1643/4, 149 00 Praha 415
Karel Procházka, Havlíčkova 2733/95, 586 01 Jihlava 1
Ing. Karel Angelis, Dolní Cerekev 144, 588 45 Dolní Cerekev
MUDr. Marie Angelisová, Palackého 335/35, 589 01 Třešť
Pavel Němec, Dolní Cerekev 12, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Němcová, Dolní Cerekev 12, 588 45 Dolní Cerekev
Jiří Zabloudil, Kainarova 4745, 586 01 Jihlava
Marie Zabloudilová, Dolní Cerekev 13, 588 45 Dolní Cerekev
Luboš Brabenec, Dolní Cerekev 252, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Brabencová, Dolní Cerekev 252, 588 45 Dolní Cerekev
Jaroslav Rokos, Dolní Cerekev 232, 588 45 Dolní Cerekev
Jiří Král, Dolní Cerekev 184, 588 45 Dolní Cerekev
Dana Králová, Dolní Cerekev 184, 588 45 Dolní Cerekev
Jana Hájková, Rohozná 164, 588 44 Rohozná u Jihlavy
Marie Horní, Kostelec 92, 588 61 Kostelec u Jihlavy
Hana Zahradníková, U Hřbitova 1121, 588 13 Polná

Karel Bečvář, Kroupova 3017, 143 00 Praha 412
František Procházka, Dolní Cerekev 165, 588 45 Dolní Cerekev
Eliška Procházková, Dolní Cerekev 165, 588 45 Dolní Cerekev
Milan Svoboda, Dolní Cerekev 130, 588 45 Dolní Cerekev
Bohumila Svobodová, Dolní Cerekev 130, 588 45 Dolní Cerekev
Milan Koníř, Dolní Cerekev 121, 588 45 Dolní Cerekev
Milada Konířová, Dolní Cerekev 121, 588 45 Dolní Cerekev
Anežka Vondráčková, Dolní Cerekev 235, 588 45 Dolní Cerekev
Marie Vondráčková, Dolní Cerekev 117, 588 45 Dolní Cerekev
Bc. Věra Cejnková, Za Hospodou 416, 588 32 Brtnice
Vít Chmelař, Dolní Cerekev 115, 588 45 Dolní Cerekev
Stanislava Chmelařová, Dolní Cerekev 115, 588 45 Dolní Cerekev
Viktor Tichánek, Dolní Cerekev 247, 588 45 Dolní Cerekev
Ivana Urbanová, Dolní Cerekev 247, 588 45 Dolní Cerekev
Antonín Volavka, Dolní Cerekev 98, 588 45 Dolní Cerekev
Eva Volavková, Dolní Cerekev 98, 588 45 Dolní Cerekev
JUDr. Marcela Vymlátilová, Přetlucká 2330/31, 108 00 Praha 108
Jaroslav Kalej, Dolní Cerekev 100, 588 45 Dolní Cerekev
Olga Kalejová, Dolní Cerekev 100, 588 45 Dolní Cerekev
Václav Krejčí, Dolní Cerekev 101, 588 45 Dolní Cerekev
Bohumil Doležal, Dolní Cerekev 102, 588 45 Dolní Cerekev
Ing. Zdeněk Hruška, Dělnická 1035, 543 01 Vrchlabí 1
MUDr. Eva Hrušková, Dělnická 1035, 543 01 Vrchlabí 1
Martin Reiterman, Rantířov 31, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava v řízení zastoupený:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
František Havel, Dolní Cerekev 81, 588 45 Dolní Cerekev

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy a o datu vyvěšení a sejmutí

Úřad městyse Batelova, náměstí Míru 148, 588 51 Batelov + internet
Úřad městyse Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev + internet

Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS
Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP, odd. odpad.hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS
Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP, ZPF, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS

Správní poplatek vyměřený dle položky 17 písm. i) ve výši 3 000,- Kč sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl zaplacen na Úřadu městyse Batelova dne 15.9.2010 (č. dokladu 2940).